


台灣區塗料工業同業公會研究發展檢驗室  
LABORATORY OF RESEARCH-DEVELOPMENT & INSPECTION  
TAIWAN PAINT INDUSTRY ASSOCIATION  
24159 台北縣三重市重新路 5 段 609 巷 20 號 3 樓之 7 (湯城)  
RM. 7, 3F, NO.20, LANE 609, CHUNG HSIN RD., SEC. 5,  
SAN CHUNG CITY, TAIPEI HSINE, 24159, TAIWAN  
TEL : (02)2999-3236 FAX : (02)2999-5312  
Web Site : taipaint.kndustry.org.tw Email : taipaint@ms29.hinet.net

### 委託試驗報告

報告號碼：090825186  
受理日期：98 年 8 月 31 日  
測試日期：98 年 9 月 3 日~98 年 9 月 4 日  
簽發日期：98 年 9 月 7 日  
委託者：交泰興有限公司  
地址：台北市仁愛路 2 段 11 號 3 樓  
取樣者：交泰興有限公司  
品名：KEIM 凱恩天然無機礦物塗料 Optil 室內塗料系列

樣品照片：



本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

經濟部標準檢驗局國際標準品保制度  
認可登錄： **ISO 9001**  
經濟部標準檢驗局塗料油漆類正字標  
記產品檢驗認可實驗室  
認可編號：CNS-RL-00005

報告簽署人：張好

台灣區塗料工業同業公會研究發展檢驗室  
LABORATORY OF RESEARCH-DEVELOPMENT & INSPECTION  
TAIWAN PAINT INDUSTRY ASSOCIATION

委託試驗報告

報告號碼：090825186

受理日期：98年8月31日

測試日期：98年9月3日~98年9月4日

簽發日期：98年9月7日

委託者：交泰興有限公司

地址：台北市仁愛路2段11號3樓

取樣者：交泰興有限公司

品名：KEIM 凱恩天然無機礦物塗料 Optil 室內塗料系列

試驗項目

結果

-----  
每公升塗料(水分除外)中所含  
揮發性有機化合物之量(g/L)

0.8

依 ASTM D3960-04 檢驗  
-----